

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 13/_____

16.03.2021 г.

Время 20:55

С.А. КЕНАЩИ
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Енбекшильдерского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 13 от 10.03.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАНАПЬЯНОВ БИРЖАН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - Начальник ОЧС
ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - Старший инженер отдела по ЧС
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - инженер ОЧС

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
КГУ «Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», АҚМОЛИНСКАЯ, БИРЖАН САЛ, Кенашы.

5. Срок проведения проверки 16.03.2021 - 16.03.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа села Кенащи отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Установки пожарной сигнализации содержатся в неисправном состоянии. Основание п.1-5 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается закрытие на замок двери эвакуационного выхода. Основание п.2-42 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Световые индикации знаков пожарной безопасности «выход» содержатся в неисправном состоянии. Основание п.2-43 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Дверь эвакуационного выхода забита гвоздями. Основание п.п.1 п.2-44 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении актового зала на сцене и кабинете 3 класса допускается использование незакрепленных розеток. Основание п.п.2 п.6-4 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077. ;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещениях спортзала, хранения инвентаря, актового зала, котельной, подвальном помещении и на лестничных площадках допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами. Основание п.п.4 п.6-4 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов выполнены при помощи скруток. Основание п.п.4 п.6-4 Правила пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Главной специалистом МЧС Дуррадибек А.А.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Сарыкова Т.С.

[Подпись]

16.01.20

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Информация
по Кенащинской средней школе о выявленных
замечаниях по противопожарной безопасности в 2021 году

№	Наименование нарушения:		
1	Пожарная сигнализация в не исправном состоянии	Устранено	
2	Закрытие на замок двери эвакуационного выхода	Устранено	
3	Световые индикации знаков пожарной безопасности «Выход» содержаться в неисправном состоянии	Устранено	
4	Дверь эвакуационного выхода забита гвоздями	Устранено	
5	В помещении актового зала и в кабинете 3 класса не исправные розетки	Устранено	
6	В помещениях спортзала, хранение инвентаря, актового зала, котельной и в подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами	Устранено	
7	Замена скруток по всей школе.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования

Директор школы:

/Садуова Г.С